

Объект капитального строительства:

Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Устройство автобусных остановок на участке км 107 – км 108 в Московской области

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик или застройщик:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», ОГРН 1097799013652, ИНН 7717151380, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, тел. (495) 727-11-95

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

Представитель заказчика по вопросам строипленного контроля:

ООО «Автодор-Инжиниринг», ОГРН 1137746777871, ИНН 7710946388, 127006, Московская область, г. Москва, Страстной б-р, д.9, эт. 3, пом. XV, ком. 7, тел. +7(495)775-99-20

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО «ПИК-Барьер» ОГРН 1155256006377, ИНН 5256140630, 603053, г. Нижний Новгород, ул. Ковпака, д. 1А, пом. 20, (831) 412-96-41

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившей работы, подлежащие освидетельствованию **ООО «ПИК-Барьер» ОГРН 1155256006377, ИНН 5256140630, 603053, г. Нижний Новгород, ул. Ковпака, д. 1А, пом. 20, (831) 412-96-41**

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№ 64

«24» октября 2019 г.

Представитель застройщик или заказчика по вопросам строительного контроля:

Ведущий специалист управления строительного контроля ЮГ ГИК М4 «Автодор-инжиниринг» Дудкин В.С., С-50-123999, приказ № 71-4 от 01.07.2019г

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Заместитель директора ООО «ПИК-Барьер», Альмурадов А.С., приказ №4-2 от 29.03.2019г

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

Инженер по надзору за строительством ООО «ПИК-Барьер», Плаксин Н. В., С-52-202009, приказ №4-1 от 29.03.2019 г

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнивший работы, подлежащие освидетельствованию:

Начальник участка ООО «ПИК-Барьер», Зверев Д. С., приказ №4 от 29.03.2019г

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании

Заместитель начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений и БДД Голицынского филиала Государственной Компании "Российские автомобильные дороги" Максимова Г.В., приказ №33 от 15.07.2019г

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных **ООО «ПИК-Барьер»**

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Устройство дорожной одежды на посадочной площадке (слева) из горячего плотного песчаного асфальтобетона III марки тип Д толщиной 0,04 м на основании из фракционированного щебня М-400 толщиной 0,15 м с розливом битума 0,7 т на 1000 м2 с устройством прослойки из песка толщиной 0,20 м от ПК4+80 до ПК9+30: 131 м3

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

Проектная документация ПСТД-АО-2019-М-4-4 лист 1, ГИП ООО «ПИК-Предприятие» - Иванов С.О.
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены:

_____ (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Общий журнал работ, исполнительная схема устройства дорожной одежды на посадочной площадке (слева) из горячего плотного песчаного асфальтобетона III марки тип Д толщиной 0,04 м на основании из фракционированного щебня М-400 толщиной 0,15 м с розливом битума 0,7 т на 1000 м² с устройством прослойки из песка толщиной 0,20 м от ПК4+80 до ПК9+30 №.64 от 24.10.2019г (прил. 1)

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ 21.10.2019 г.

окончания работ 24.10.2019 г.

6. Работы выполнены в соответствии с:

Проектной документацией ПСТД-АО-2019-М-4, ГИП ООО «ПИК-Предприятие» - Иванов С.О., СП 34.13330.2012, СП 78.13330.2012, Ведомость объемов и стоимости работ

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ:

Устройство водоотвода с проезжей части

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения _____

Акт составлен в 4 экземплярах.

Приложения:

1 Исполнительная схема устройства дорожной одежды на посадочной площадке (слева) из горячего плотного песчаного асфальтобетона III марки тип Д толщиной 0,04 м на основании из фракционированного щебня М-400 толщиной 0,15 м с розливом битума 0,7 т на 1000 м² с устройством прослойки из песка толщиной 0,20 м от ПК4+80 до ПК9+30 №.64 на 1 л.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщик или заказчика по вопросам строительного контроля:

Ведущий специалист управления строительного контроля ЮГ ГИК М4 «Автомобильно-инжиниринг»
_____ Дудкин В.С.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Заместитель директора ООО «ПИК-Барьер»

_____ Альмурадов А.С.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

Инженер по надзору за строительством ООО «ПИК-Барьер»

_____ Плаксин Н. В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнивший работы, подлежащие освидетельствованию:

Начальник участка ООО «ПИК-Барьер»

_____ Зверев Д. С.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

Заместитель начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений и БДД Голицынского филиала Государственной Компании "Российские автомобильные дороги"

_____ Максимова Г.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)